

**POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU**
TYPE APPROVAL CERTIFICATEBr /No **02-001540/023238**

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda, odobren za ugradnju na brodove i postrojenja pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.

This is to certify that this product, on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products, is approved for use on board ships and installations under supervision of the Croatian Register of Shipping.

TIP I OPIS PROIZVODA:*TYPE AND DESCRIPTION OF PRODUCT:***BACAČ VODA-PJENA (top pjene)**
FOAM MONITOR**Tip**
*Type***BVP 100****Tvornička oznaka**
*Factory identification***414.075****PROIZVOĐAČ:**
*MANUFACTURER:***PASTOR INŽENJERING d.d.**

10437 Rakitje, Novačka 2

HRVATSKA - CROATIA**PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:***THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:***HRB: Pravila za klasifikaciju brodova, Dio 17. – Protupožarna zaštita.***CRS: Rules for the classification of ships, Part 17. – Fire protection.***Međunarodna Konvencija o sigurnosti života na moru SOLAS 1974, uz izmjene, i FSS kodeks, kako je zadnje izmijenjen rezolucijom MSC. 292(87).***International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS 1974, as amended, and FSS Code, as last amended by resolution MSC. 292(87).***DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEDINI.***FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.***ODOBRENJE VRIJEDI DO: 2016-01-07***APPROVAL IS VALID UNTIL:***Mjesto i datum: Split, 2012-02-27***Place and date:***M.P.***(Seal)*

Goran Begović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.

NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

-

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
*APPLICATION / LIMITATIONS:***Ugrađeni palubni sustav pjene niske ekspanzije (ne prelazi 12).**
*Fixed deck low expansion foam system (not exceeding 12).***Radni tlak 10 bara, količina dobave 6000 l/min, domet 75 m.**
*Working pressure 10 bar, capacity 6000 l/min, throw 75 m.***DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:**
*TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:***Nacrt broj: SP 414.075 (sastavni/assembly)**
Drawing No.: SP 414.073
SP 414.074
SP 414.076
SP 414.077**Izvešće o ispitivanju datirano 2003-05-08**
*Test Reports dated***Pisma, Izvešća datirano 2003-12-19/11-11/10-10**
*Letters, Test Reports dated***OZNAČAVANJE PROIZVODA:**
*MARKING OF PRODUCT:***UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:**
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

-

Račlana

17.05.04

Zamjenjuje potvrdu

02-001212/022447