



POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Br / No **03-001264/030933**

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda, odobren za ugradnju na brodove i postrojenja pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.
This is to certify that this product on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products, is approved for use on board ships and installations under supervision of the Croatian Register of Shipping.

TIP I OPIS PROIZVODA:

TYPE AND DESCRIPTION OF PRODUCT:

CENTRALNA JEDINICA DOJAVE POŽARA

FIRE DETECTION CENTRAL UNIT

tip

type

ITDAC-14P

PROIZVOĐAČ:

MANUFACTURER:

INŽINJERING ZA ELEKTRONIČKE
 UREĐAJE I SISTEME

INELTEH

ENGINEERING FOR ELECTRONIC
 EQUIPMENT AND SYSTEM

51000 RIJEKA • HRVATSKA •

PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:

THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:

HRB: Pravila za klasifikaciju brodova, Dio 12 i Dio 17.

CRS: Rules for the classification of ships, Part 12 and Part 17.

DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEĐINI.

FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.

ODOBRENJE VRIJEDI DO:
APPROVAL IS VALID UNTIL:

2015-06-09

Mjesto i datum Split, 2011-06-20

Place and date

M.P.
(Seal)

Goran Begović, dipl.ing.

Napomena: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.

Note: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNIJI OPIS PROIZVODA:

DETAIL PRODUCT DESCRIPTION:

Jednokratno programabilni kontroler za alarmne jedinice.

One time factory programmable microcontroller.

Centralna jedinica ima 8 zona za priključak neadresabilnih požarnih osjetnika.

Central unit has 8 zones to connect non-addressable fire sensors.

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI I GRANIČNI UVJETI:

APPLICATIONS / LIMITATIONS:

Samo za unutarnju ugradnju

Indoor installation only

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:

TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

Tehnička dokumentacija

Technical documentation

Potvrda o tipnom odobrenju PLC-a

PLC Type Approval Certificate

- HRB No. 03-000736/030409 - 2002.07.22.

Elektromagnetska kompatibilnost

Electromagnetic compatibility test

- KONČAR INSTITUT No. 21580181102 - 2002.11.18.

Test na vibracije

Vibration test

- KONČAR INSTITUT No. 84/514 - 2003.04.03.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:

MARKING OF PRODUCT:

ITDAC – 14P

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

-

Raščlana

13.10.01

Zamjenjuje potvrdu

03-001093/030725