

**POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU**
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Br /No 03-001447/031145

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda, odobren za ugradnju na brodove i postrojenja pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.

This is to certify that this product, on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products, is approved for use on board ships and installations under supervision of the Croatian Register of Shipping.

TIPO
TIPO
UPRAVLJAČKO SIGNALNI ELEMENTI TIP A
CONTROL AND SIGNALING ELEMENTS TYPE

1 TP 22

PROIZVOĐAČ:
MANUFACTURER:

KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Borongajska cesta 81b / p.p. 209

PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:
THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:

Hrvatski registar brodova: Pravila za klasifikaciju brodova, Dio 12
Croatian Register of Shipping: Rules for the classification of ships, Part 12

DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEĐINI.
FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.

ODOBRENJE VRIJEDI DO: 2019-02-15
APPROVAL IS VALID UNTIL:

Mjesto i datum: Split, 2015-02-15
Place and date:

M.P.
(Seal)

Marinko Popović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.

NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNIJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

Tipkala osnovne tipske oznake 1TP22 proizvode se sa max. tri kontaktna bloka. Kontaktni blok ima dva električki odvojena strujna puta. Kućište kontaktnog bloka izrađeno je od termoplasta samogasivog po V0 (UL94).

Pushbuttons with basic type designation 1TP22 are produced with max. three contact blocks. The contact block consists of two electrically separated ways. The body of contact block is made of thermoplast, flammability V0 to UL94.

Nazivni izolacioni napon Ui

Rated insulation voltage Ui

690 V

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
APPLICATION / LIMITATIONS:

Za unutarnju montažu
For indoor installation

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:
TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

654151, 654158, 654154, 654841, 654226, 654185, 654177, 654259, 656302, 654166, 654191

Izveštaji o ispitivanju / Test reports:

LA 693 16.12.1980

LA 8133, LA 0540 14.02.1983.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:
MARKING OF PRODUCT:

Prema katalogu.
According to catalog.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

-

Račlana

12.03.10

Zamjenjuje potvrdu

03-001246/030907