

**POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU**
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Br /No 03-001448/031145

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda, odobren za ugradnju na brodove i postrojenja pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.

This is to certify that this product, on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products, is approved for use on board ships and installations under supervision of the Croatian Register of Shipping.

ULOŠCI I PODNOŽJA OSIGURAČA
FUSE-LINKS AND BASES**3 NVO/NP****PROIZVOĐAČ:**
MANUFACTURER:**KONČAR** – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
*Borongajska cesta 81b / p.p. 209***PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:**
THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:**Hrvatski registar brodova: Pravila za klasifikaciju brodova, Dio 12**
Croatian Register of Shipping: Rules for the classification of ships, Part 12**DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEĐINI.**
FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.**ODOBRENJE VRIJEDI DO: 2019-02-15**
APPROVAL IS VALID UNTIL:**Mjesto i datum:** Split, 2015-02-15
Place and date:**M.P.**
(Seal)

Marinko Popović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.**NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.**

PODROBNIJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

ULOŠCI OSIGURAČA

FUSE – LINKS

- niskonaponski rastalni ulošci velike prekidne moći
- nazivni napon AC 500 V i AC 690 V
- veličine 00, 0, 1, 2 i 3

- low - voltage fuse - links
- rated voltage AC 500 V and AC 690 V
- sizes 00, 0, 1, 2 and 3

Izvedbe:

Types:

- nožasti kontakti – tip 3NVO
- indikator u sredini keramičkog tijela – tip 3NVO

- blade contacts – type 3NVO
- indicator in the middle of the ceramic body – type 3NVO

PODNOŽJA OSIGURAČA

FUSE – BASES

- nazivni napon AC 690 V
- veličine 00, 0, 1, 2 i 3

- rated voltage AC 690 V
- sizes 00, 0, 1, 2 and 3

Izvedbe:

Types:

- podnožja za uloške osigurača sa nožastim kontaktima tip NP

- fuse-bases for low voltage HRC fuse – links with blade contacts – type NP

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
APPLICATION / LIMITATIONS:

Za unutarnju montažu
For indoor installation

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:
TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

Podnožje osigurača / Fuse-bases

NP-001, OZ2503, OZ2672, 658271, 658270, 654839, 652132, 655603, 654301, 652133, 658258, 658259, 658264, 658265

Izveštaji o ispitivanju / Test reports:

U-031189 22.11.1989; U-071189 22.11.1989; U-041189 22.11.1989

Ulošci osigurača / Fuse-links

650165, 650385, 650145, 650159, 654978, 654982, 654986, 650347

Izveštaji o ispitivanju / Test reports:

LA812J 14.02.1983.

LA517, LA831, 1092-1 02.09.1980.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:
MARKING OF PRODUCT:

Prema katalogu.
According to catalog.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

-

Raččelana

Zamjenjuje potvrdu

12.03.08

03-001247/030907

